



**Informationsanforderung gemäß EU-Verordnung  
Nr. 1253/2014 sowie Produktdatenblatt für WLA  
gemäß EU-Verordnung Nr. 1254/2014**




Bau Info Center

Hans-Schwörer-Str. 8  
72531 Hohenstein  
Tel.: 07387 – 16-381  
Fax: 07387 – 16-500-381  
Email: [info@bauinfocenter.de](mailto:info@bauinfocenter.de)



<b>Informationsanforderung gemäß EU-Verordnung Nr. 1253/2014 sowie Produktdatenblatt für WLA gemäß EU-Verordnung Nr. 1254/2014</b>						
<b>WLA BauInfoCenter Lüftungstechnik VentCube Fresh 200, 300</b>						
Name oder Warenzeichen des Lieferanten	BauInfoCenter Lüftungstechnik			BauInfoCenter Lüftungstechnik		
Modellkennung des Lieferanten	VentCube Fresh 200			VentCube Fresh 300		
SEV [kWh/(m <sup>2</sup> a)] spezifischer Energieverbrauch (kalt, durchschnittlich, warm)	-87,8	-42,5	-16,6	-84,3	-40,2	-15,0
SEV-Klasse	A+	A+	E	A+	A	E
Angabe des Typs	WLA zwei Richtungen			WLA zwei Richtungen		
Typ des montierten Antriebs	Drehzahlregelung			Drehzahlregelung		
Art des Wärmerückgewinnungssystem	Rekuperativ			Rekuperativ		
Temperaturänderungsgrad [%]	92			86		
Höchster Luftvolumenstrom [m <sup>3</sup> /h]	275			450		
Elektrische Eingangsleistung [W]	144			316		
Schalleistungspegel [dB(A)]	49			56		
Bezugs-Luftvolumenstrom [m <sup>3</sup> /s]	0,0536			0,0875		
Bezugsdruckdifferenz [Pa]	50			50		
SEL [W/(m <sup>3</sup> /h)]	0,33			0,41		
Steuerungsfaktor	Steuerung nach örtlichem Bedarf			Steuerung nach örtlichem Bedarf		
Angabe der inneren und äußeren Leckluftquote [%]	Innen: 0,8			Innen: 0,5		
	Außen: 1,2			Außen: 1,2		
Lage und Beschreibung der optischen Filterwarnanzeige	Hinweis auf dem Display des Fernbedienteils			Hinweis auf dem Display des Fernbedienteils		
Internetadresse für Montage- und Demontageanleitung	www.bauinfocenter.de			www.bauinfocenter.de		
JSV [kWh/a] jährlicher Stromverbrauch (kalt, durchschnittlich, warm)	727	220	175	799	262	217
JEH [kWh/a] jährliche Energieeinsparung Heizung (kalt, durchschnittlich, warm)	9263	4735	2141	9019	4611	2085



 **ENERG** Y UJ  
енергия · ενεργεια IE IA

BauInfoCenter VentCube Fresh  
Lüftungstechnik 200


**A+** **A+**

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**49**  
dB

**275 m<sup>3</sup>/h**

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI  
2016 1254/2014

 **ENERG** Y UJ  
енергия · ενεργεια IE IA

BauInfoCenter VentCube Fresh  
Lüftungstechnik 300

**A+** **A**

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**49**  
dB

**450 m<sup>3</sup>/h**

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI  
2016 1254/2014